

Stadtwerke Pasewalk GmbH (SWP)  
An den Stadtwerken 2  
17309 Pasewalk  
Tel.: 03973/ 20540  
Fax.:03973/2054498



Einfach nah. Immer fair.

**Stadtwerke  
Pasewalk**

## **Bedingungen und Hinweise**

für die Herstellung bzw. Veränderung eines Anschlusses an das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pasewalk GmbH (SWP)

### 1. Bedingungen

- 1.1. Die SWP hält sich an das Anschlusskosten - Angebot 4 Monate gebunden, sofern der Anschlussnehmer innerhalb dieser Zeit, gerechnet vom Angebotsdatum, den Auftrag mit Zustimmung des Grundstückseigentümers erteilt und die Herstellung des Anschlusses ermöglicht.
- 1.2. Nach Ablauf von 4 Monaten wird das Angebot ungültig. Die Herstellung bzw. Veränderung des Anschlusses muss dann über eine Elektroinstallationsfirma neu angemeldet werden.
- 1.3. Für die Realisierung der notwendigen Arbeiten wird nach derzeitigem Planungsstand ein Zeitraum von 3 Wochen nach Auftragseingang benötigt.
- 1.4. Sollte bei der Herstellung des Anschlusses eine andere Leitungsführung bzw. ein höherer Aufwand, als bei der Berechnung zugrundegelegt, erforderlich werden, wird eine Neuberechnung vorgenommen.  
Treten Erschwernisse (z.B. Freimachen der Leitungstrasse, Lieferverzögerung der Herstellerfirma oder Witterungseinflüsse auf, so kann eine Verzögerung der Fertigstellung des Anschlusses eintreten.
- 1.5. Für die Versorgung nicht zugänglicher Kundenanlagen (z.B. Pumpenanlagen, Straßenbeleuchtung, Zweitwohnungen, Wochenendhäuser usw.) ist ein ortsfester Schalt- und Steuerschrank gemäß "VDEW - Richtlinie für den Anschluß ortsfester Schalt- und Steuerschranke im Freien an das Niederspannungsnetz der SWP zu setzen.  
Die Ausstattung und Aufstellung des Schrankes muß nach den "Technischen Anschlussbedingungen (TAB)" und dazugehörigen Informationsblättern der SWP erfolgen.
- 1.6. Mit der Auftragserteilung erkennen Anschlussnehmer und Grundstückseigentümer die in diesem Schreiben genannten Bedingungen an.

### 2. Hinweise

#### 2.1. Hausanschluss

Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Einrichtung des Hausanschlusses zu schaffen.

Bei Kabelhausanschlüssen sorgen die SWP für einen wasserdichten Abschluss des Kabels in dem Schutzrohr der Hauseinführung, dessen Einbau vom Anschlußnehmer zu veranlassen ist. Die Rohrart und -größe wird von der SWP festgelegt.

#### 2.2. Installationsanlage

die Installationsanlage darf nur durch einen in das Installationsverzeichnis der SWP eingetragenen Elektroinstallateur errichtet werden.

#### 2.3. Fundamenterder

Der sichere Betrieb der elektrischen Anlage ist nur in Verbindung mit einem Fundamenterder - für Neubauten zwingend erforderlich- gegeben.

Beachten Sie dies bitte bei Ihrer Planung.